



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. (8-8652) 24-52-26, fax 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 8(865-2) 23-39-73

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г.Невинномыску)

357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66, E-mail: Nevinka77@bk.ru, тел. (факс) 3-31-01

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Северо-Кавказский региональный центр МЧС России 8(8793) 39-99-99

Ставропольскому краю (8652) 39-99-99, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 364 11 1 128

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МБДОУ № 10 «Золотой ключик»

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина),

законный представитель – заведующая Банникова В.В.

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Невинномыска по пожарному надзору – начальника ОНД по г.Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Несмашного Д.М. № 364 от « 02 » августа 2016 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «12» августа 2016 г., с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «26» августа 2016 г., проведена проверка в отношении объекта защиты арендуемого или принадлежащего на праве собственности инспектором ОНД по г.Невинномыску УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Груниним Андреем

(должность, звание, ФИО государственного инспектора

Сергеевичем МБДОУ № 10 «Золотой ключик» г.Невинномысск, ул. Менделеева, 14 А

по пожарному надзору, проводившего проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующей МБДОУ № 10 «Золотой ключик» Банниковой В.В.**

(указываются должности, ФИО лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 4, ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработать инструкцию, регламен-	Правила противопо-	15.02.16	

	тирующую порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей.	пожарного режима в РФ п.461 (А)		
2.	Разработать инструкцию, регламентирующую порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.	Правила противопожарного режима в РФ п.461 (Г)	15.12.16	
3.	Указать в инструкции о мерах пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.	Правила противопожарного режима в РФ п.462 (А)	15.12.16	
4.	Указать в инструкции о мерах пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.	Правила противопожарного режима в РФ п.462 (Б)	15.12.16	
5.	Указать в инструкции о мерах пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов.	Правила противопожарного режима в РФ п.462 (Г)	15.12.16	
6.	Указать в инструкции о мерах пожарной безопасности лиц, ответственных за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п.462 (З)	15.12.16	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Невинномысску

(должность, Ф.И.О. гос.инспектора)

Грунин А.С.

по пожарному надзору)

« 26 » 08 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

В.В.
(подпись)

« 26 » 08 2016 г.



(подпись)

М.Л.П.

заведующая МБДОУ № 10 «Золотой ключик»

(должность, Ф.И.О.)

Банникова В.В.

**Результаты внепланового мероприятия по контролю
за исполнением предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной
безопасности**

№ п/п	Номера не выполненных пунктов	Должность Ф.И.О. лиц проводивших внеплановую проверку	Дата про- верки, подпись, личная пе- чатъ ин- спектора ГПН	С результатом про- верки ознакомлен(ы):	Дата озна- комления, подпись
1	2		3		4